



Załącznik Nr 1B do SWZ ZP-1/2026

Minimalne wymagania dla przenośnej motopompy pożarniczej*

Model i typ motopompy:
(wypełnia wykonawca)

Lp.	Wymagania minimalne przenośnej motopompy pożarniczej	Propozycje Wykonawcy
1.	Silnik: benzynowy, dwusuwowy, chłodzony wodą o mocy nominalnej co najmniej 40 W.	Podać typ i moc silnika.
2.	Układ chłodzenia: dowolny, zapewniający prawidłowe parametry pracy silnika przy temperaturze otoczenia w zakresie - 20°C do + 35°C.	Podać temperatury pracy silnika.
3.	Rozruch: elektryczny i ręczny.	Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego.
4.	Akumulator: tak. (zalecane z ładowarką)	Podać typ i parametry techniczno- użytkowe
5.	Typ pompy: wirowa, odśrodkowa.	Podać typ pompy.
6.	Wydajność pompy przy wysokości ssania 1,5 m: co najmniej 1.400 l/min przy ciśnieniu 10 bar.	Podać wydajność w określonym zakresie.
7.	Moc nominalna: co najmniej 50 KM.	Podać moc nominalną.
8.	Urządzenie zasysające pozwalające na uzyskanie: przy wys. ssania 1,5 m – max. czas zasysania 10 sek. przy wys. ssania 7,5 m – max. czas zasysania 25 sek. (zgodnie z PN-75/M4409 poz. 3.8).	Podać czasy zasysania w określonym zakresie.
9.	Włot ssawny: jeden z nasadą ssawną i pokrywą o średnicy 110 mm typu STORZ A (zgodnie z Polską Normą PN-91/M-51038).	Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego.
10.	Wyjścia tłoczne: dwa, każde z zaworem odcinającym, nasadą tłoczną typu STORZ B (75), oraz zaślepką typu STORZ B (75) (zgodnie z Polską Normą PN-91/M-51038).	Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego.

Lp.	Wymagania minimalne przenośnej motopompy pożarniczej	Propozycje Wykonawcy
11.	Przyrządy kontrolno-pomiarowe: - manometr, - manowakuometr, - wskaźnik poziomu oleju, - wskaźnik poziomu paliwa.	Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego.
12.	Rama pompy: umożliwiająca transport ręczny, z czterema uchwytami.	Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego.
13.	Wyposażenie oświetleniowe: - reflektor halogenowy na stojaku; lub opcjonalnie - reflektor szperacz, o napięciu pracy 12 V i mocy min. 30 W.	Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego.
14.	Ciężar: ciężar motopompy z pełnym wyposażeniem (pełny zbiornik, akumulator, rozrusznik elektryczny) gotowej do pracy – nie więcej niż 135 kg.	Podać ciężar w określonym zakresie.
15.	Odwodnienie: pompa musi być wyposażona w specjalny zawór spustowy umożliwiający całkowite odwodnienie.	Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego.
16.	Oznakowanie: - nazwa i znak firmowy producenta, - typ pompy, - numer fabryczny i rok produkcji, - wydajność nominalna, - ciśnienie nominalne.	Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego.
17.	Instrukcja obsługi: w języku polskim.	Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego.



Lp.	Wymagania minimalne przenośnej motopompy pożarniczej	Propozycje Wykonawcy
18.	Inne wymagania: Dokument wyniku badania CNBOP dla oferowanej dostawy w postaci Świadectwa dopuszczenia CNBOP na w/w wymagania.	Należy załączyć Świadectwo CNBOP oraz w przypadku potrzeby inne potwierdzające wymagane parametry.
19.	Gwarancja na produkt min. 24 m-ce.	Podać długość okresu gwarancji.

W dniu przekazania sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania instruktarzu z zakresu czynności jakie musi wykonać użytkownik przed uruchomieniem urządzenia oraz wszelkich czynności związanych z jego bieżącą konserwacją.

.....
Miejscowość, data

*) po wypełnieniu stanowi załącznik do oferty

.....
podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej